

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: S10 - Arquiteto

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
31 - X / 44 - Y / 33 - Z	<p>O item "A" está errado, uma vez que a fundação radier é classificada como rasa.</p> <p>O item "B" está errado, uma vez que é uma fundação profunda e as características apresentadas são da estaca hélice.</p> <p>O item "C" está errado, uma vez que esta refere-se à Estaca Franki. A sapata excêntrica é aquela em que o centro do pilar a apoiar ocorre fora do centro geométrico da sapata.</p> <p>O item "D" está correto. A sapata corrida é uma fundação rasa que se estende ao longo de toda a estrutura a ser apoiada.</p> <p>O item "E" está errado, a base da sapata isolada pode ter qualquer forma geométrica, mas geralmente são quadradas, retangulares, circulares ou ovais.</p> <p>Fonte: NOLASCO, Ney Ribeiro. Cadernos Oficinas: alvenaria. – Ouro Preto. FAOP, 2008.</p> <p>A BANCA RESOLVE INDEFERIR OS RECURSOS.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
34 - X / 36 - Y / 47 - Z	<p>A pergunta questiona em quais condições NÃO seria permitido o parcelamento do solo para fins urbanos de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 3º da Lei Federal nº 6.766/79.</p> <p>A alternativa "b" está correta. Segundo o parágrafo único do artigo 3º da citada lei, terrenos com condições geológicas de risco para construção de edificações não poderão ser parceladas com o objetivo de uso do solo.</p> <p>Fonte: Lei. N. 6.766/79. Presidência da República. Planalto. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm. Acesso em 28/01/2020.</p> <p>A BANCA RESOLVE INDEFERIR OS RECURSOS.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
36 - X / 50 - Y / 40 - Z	<p>O item "A" está errado, uma vez que para iluminação de vitrines e provadores de lojas devem-se usar lâmpadas com IRC maiores.</p> <p>O item "B" está errado, porque a lâmpada que ilumina mais é a que possui maior eficiência luminosa, ou seja, a lâmpada fluorescente.</p> <p>O item "C" está errado, uma vez que a capacidade das lâmpadas de reproduzirem bem as cores depende do seu IRC e não da temperatura de cor (K).</p> <p>O item "D" está errado, porque a vida mediana de uma lâmpada é o número de horas resultantes, em que 50% das lâmpadas ensaiadas ainda permanecem acesas.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	<p>O item “E” é a única alternativa correta, uma vez que a temperatura da cor expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz. Essa definição está baseada na relação entre a temperatura de um material hipotético e padronizado, conhecido como "corpo negro radiador", e a distribuição de energia da luz emitida à medida que a temperatura do corpo negro é elevada a partir do zero absoluto. A unidade de medida da temperatura de cor é o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz.</p> <p>Fonte: EGAN, M.J. Concepts in Architectural Lighting. New York: MacGraw-Hill, 1983. MOREIRA, Vinícius de Araújo. Iluminação e fotometria: teoria e aplicação. São Paulo: Edgar Blücher, 1976. A BANCA RESOLVE INDEFERIR OS RECURSOS.</p>		
39 - X / 40 - Y / 42 - Z	Considerando os argumentos apresentados e a NBR14024/2006 a banca resolve DEFERIR O RECURSO E ANULAR A QUESTÃO.	DEFERIDO	ANULADA
43 - X / 46 - Y / 38 - Z	Considerando os argumentos apresentados e a LEI COMPLEMENTAR Nº 65, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018 a banca resolve DEFERIR O RECURSO E ANULAR A QUESTÃO.	DEFERIDO	ANULADA
47 - X / 34 - Y / 46 - Z	<p>O item “A” está errado, porque comando “Point” seleciona entidades através de um clique com o botão esquerdo sobre estes na área de trabalho.</p> <p>O item “B” está errado, porque o comando “Crossing” seleciona entidades através de uma janela aberta com o mouse. Este método de seleção seleciona somente as entidades que tangenciam a janela formada.</p> <p>O item “C” está errado, porque o comando “Window Polygon” seleciona entidades através de um polígono de seleção criado na área gráfica. Este comando seleciona todas as entidades que estiverem completamente dentro do polígono formado.</p> <p>O item “E” está errado, porque o comando “All” seleciona todas as entidades pertencentes ao desenho atual, inclusive aquelas que estão fora da área de visualização.</p> <p>Desta forma, resta apenas a alternativa “D” como correta.” o comando “Fence” seleciona entidades através de uma linha de seleção, que seleciona todas as entidades que intersectam esta linha.” A BANCA RESOLVE INDEFERIR OS RECURSOS.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
48 - X / 32 - Y / 44 - Z	A Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no seu artigo 9º estabelece que: “a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: recebimento de restituição de imposto de renda”. Portanto, a única questão correta é a alternativa A: “nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria.". A BANCA RESOLVE INDEFERIR OS RECURSOS.		
49 - X / 42 - Y / 45 - Z	<p>O item "a" está incorreto, é mínimo. O item "b" está incorreto, pode ser mais dependendo do gabarito. O item "c" está incorreto, a edificação seria de 900m². O item "d" está correto. O conceito da taxa de ocupação é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação ou edificações e a área do lote O item "e" está incorreto. Esta é a densidade residencial líquida. A densidade residencial bruta é a relação entre a população residente e a área bruta que ela ocupa, sem descontar as vias, áreas verdes de uso frequente, escolas, áreas comerciais. Geralmente, excluem-se áreas verdes de uso esporádico (jardim botânico, zoológico, etc.), lagos, rios e usos industriais. A BANCA RESOLVE INDEFERIR OS RECURSOS.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO